Elektra Böttstein

Kontrollperioden gemäss NIV

Anlagen	Kontrollperioden			
	1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre	20 Jahre
Wohnungsbauten				X
Handänderung (letzte Kontrolle > 5 Jahre)			X	X
Industrie- und Gewerberäume				
Betriebsräume, Industrie und Grossgewerbe		X		
Korrosive Räume		X		
Labor und Prüffelder		X		
Feuergefährliche gewerbliche Räume			X	
Nasse, gewerblich genutzte Räume			X	
HS- Anlagen aus Niederspannung gespiesen			X	
Tankstellen und Autoreparaturwerkstätten		X		
Werkstätten			X	
Messehallen		X		
Büro, Banken und Versicherungen			X	
Landwirtschaft				
Wohngebäude				X
Stall und Scheune			X	
Bauten mit Personenansammlungen				
Kino, Theater, Dancing, Schulhäuser		X		
Alters- und Kinderheime		X		
Kindergärten		X		
Warenhäuser, Baumärkte > 1200 m2		X		
Restaurants und Hotel		X		
Kirchen, Museen			X	
Läden, Kioske			X	
Diverse Bauten				
Kläranlagen		X		
Hallen- und Freibäder		X		
Ex Zonen				
Gas: Ex Zone 0 und 1	X			
Gas: Ex Zone 2		X		
Staub: Ex Zone 20 und 21	X			
Staub: Ex Zone 22		X		
Baustellen und Märkte	X			